




## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SBE010101 SBE010101LAU001	<b>El personal utiliza protecciones individuales</b> El personal utiliza protecciones individuales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010102 SBE010102LAU001	<b>El personal ha sido instruido y conoce el modo seguro de trabajar</b> El personal ha sido instruido y conoce el modo seguro de trabajar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010103 SBE010103LAU001	<b>El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de accidente</b> El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de accidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010104 SBE010104LAU001	<b>El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de incendio</b> El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de incendio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010105 SBE010105LAU001	<b>El personal conoce las vías y salidas de evacuación</b> El personal conoce las vías y salidas de evacuación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010106 SBE010106LAU001	<b>El personal conoce riesgos de su puesto y medidas de prevención</b> El personal conoce riesgos de su puesto y medidas de prevención	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010107 SBE010107LAU001	<b>El personal se desplaza por la obra por los lugares previstos</b> El personal se desplaza por la obra por los lugares previstos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010108 SBE010108LAU001	<b>El personal no está en la vertical inferior de un área de trabajo</b> El personal no está en la vertical inferior de un área de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010201 SBE010201LAU001	<b>Se reconoce el terreno antes de iniciar los trabajos</b> Se reconoce el terreno antes de iniciar los trabajos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <i>Replanteo</i>		
SBE010202 SBE010202LAU001	<b>Se adoptan las protecciones adecuadas al terreno a replantear</b> Se adoptan las protecciones adecuadas al terreno a replantear	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <i>Vaciado</i>		
SBE010203 SBE010203LAU001	<b>Se planifican las operaciones a realizar durante los trabajos</b> Se planifican las operaciones a realizar durante los trabajos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010301 SBE010301LAU001	<b>Se completan los forjados antes de subir la construcción</b> Se completan los forjados antes de subir la construcción	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <i>Vista general</i>		
SBE010302 SBE010302LAU001	<b>Se montan torre escalera y ascensor antes que resto estructura</b> Se montan torre escalera y ascensor antes que resto estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010401 SBE010401LAU001	<b>La obra está separada con un cerramiento físico</b> La obra está separada con un cerramiento físico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NO OK



Vista perimetro

- SBE010402 El suelo es continuo, resistente y sensiblemente plano en todo el área de trabajo    
SBE010402LAU001 El suelo es continuo, resistente y sensiblemente plano en todo el área de trabajo
- SBE010403 El camino de acceso a la obra permite el paso de vehículos y maquinaria    
SBE010403LAU001 El camino de acceso a la obra permite el paso de vehículos y maquinaria
- SBE010404 El acceso desde vial permite maniobra segura y está señalizada    
SBE010404LAU001 El acceso desde vial permite maniobra segura y está señalizada
- SBE010405 El ancho rampas > 4,5 m y mayor en tramos curvos    
SBE010405LAU001 El ancho rampas > 4,5 m y mayor en tramos curvos



Rampa de acceso

- SBE010406 El espacio maniobra máquinas libre de tráfico    
SBE010406LAU001 El espacio maniobra máquinas libre de tráfico
- SBE010407 Las vías circulación de vehículos están señalizadas    
SBE010407LAU001 Las vías circulación de vehículos están señalizadas
- SBE010408 Las vías de vehículos están separadas de personal o con medios de protección    
SBE010408LAU001 Las vías de vehículos están separadas de personal o con medios de protección
- SBE010409 El acceso del personal a excavación es con escalera peldañeada    
SBE010409LAU001 El acceso del personal a excavación es con escalera peldañeada
- SBE010410 El acceso al cuadro eléctrico es con plataforma de madera aislante    
SBE010410LAU001 El acceso al cuadro eléctrico es con plataforma de madera aislante
- SBE010411 Los pasos de personal son practicables y están señalizados    
SBE010411LAU001 Los pasos de personal son practicables y están señalizados
- SBE010412 La vía de evacuación es conocida y practicable    
SBE010412LAU001 La vía de evacuación es conocida y practicable
- SBE010413 La zona de apeos-puntales está protegida de maquinaria con topes y barandillas    
SBE010413LAU001 La zona de apeos-puntales está protegida de maquinaria con topes y barandillas



Vista detalle

- SBE010416 Las rampas para maquinaria tienen talud natural <12% en rectas, < 8% en curvas    
SBE010416LAU001 Las rampas para maquinaria tienen talud natural <12% en rectas, < 8% en curvas



Rampa de acceso

## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NO OK



- SBE010417 Los pasos de agua no tienen obstáculos aunque estén secos    
SBE010417LAU001 Los pasos de agua no tienen obstáculos aunque estén secos
- SBE010418 Las vías de circulación de personal, escaleras y rampas son cómodas y seguras    
SBE010418LAU001 Las vías de circulación de personal, escaleras y rampas son cómodas y seguras
- SBE010419 Las vías de circulación de vehículos están lejos de puertas, escaleras y paso de peatones    
SBE010419LAU001 Las vías de circulación de vehículos están lejos de puertas, escaleras y paso de peatones
- SBE010420 Se apuntalan las partes de la obra con riesgo de desplome    
SBE010420LAU001 Se apuntalan las partes de la obra con riesgo de desplome
- SBE010421 Se apean elementos horizontales cuya estabilidad pueda afectarse    
SBE010421LAU001 Se apean elementos horizontales cuya estabilidad pueda afectarse



CIMG0017

- SBE010422 Se refuerzan huecos y dinteles cuya estabilidad pueda afectarse    
SBE010422LAU001 Se refuerzan huecos y dinteles cuya estabilidad pueda afectarse
- SBE010501 El tajo se mantiene limpio y ordenado    
SBE010501LAU001 El tajo se mantiene limpio y ordenado
- SBE010502 El tajo está protegido con marquesinas para evitar caída de objetos    
SBE010502LAU001 El tajo está protegido con marquesinas para evitar caída de objetos
- SBE010503 El tajo tiene entre 200 lux (zonas de paso) y 500 lux (plano de trabajo minucioso)    
SBE010503LAU001 El tajo tiene entre 200 lux (zonas de paso) y 500 lux (plano de trabajo minucioso)
- SBE010504 Hay anillas elevadas para andamios y cinturones    
SBE010504LAU001 Hay anillas elevadas para andamios y cinturones
- SBE010601 Los materiales se acopian en área resistente    
SBE010601LAU001 Los materiales se acopian en área resistente



Acopio materiales (I)

- SBE010602 Los materiales se acopian sólo en lugar prefijado    
SBE010602LAU001 Los materiales se acopian sólo en lugar prefijado



Acopio materiales (II)



## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SBE010603 SBE010603LAU001	Los materiales se acopian fuera de pasos de agua Los materiales se acopian fuera de pasos de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010604 SBE010604LAU001	Los materiales acopiados son estables durante descarga Los materiales acopiados son estables durante descarga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010701 SBE010701LAU001	Los materiales izados quedan estables en destino Los materiales izados quedan estables en destino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010801 SBE010801LAU001	Los materiales se montan en el lugar más seguro Los materiales se montan en el lugar más seguro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010901 SBE010901LAU001	Hay barandillas o redes en bordes elevados Hay barandillas o redes en bordes elevados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 Vista general		
SBE010902 SBE010902LAU001	Las barandillas son de 0,90 m, resistentes, listón intermedio, rodapié y pasamanos Las barandillas son de 0,90 m, resistentes, listón intermedio, rodapié y pasamanos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 Barrera borde forjado		
SBE010903 SBE010903LAU001	Los rodapié de barandillas son de 0,15 m y están ajustados Los rodapié de barandillas son de 0,15 m y están ajustados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 Barrera borde forjado		
SBE010904 SBE010904LAU001	Hay barandillas abatibles para permitir descarga Hay barandillas abatibles para permitir descarga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010905 SBE010905LAU001	Si hay soldadura, las redes de seguridad son ignífugas Si hay soldadura, las redes de seguridad son ignífugas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010907 SBE010907LAU001	La visera o marquesina se apoya sobre puntales aplomados La visera o marquesina se apoya sobre puntales aplomados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010908 SBE010908LAU001	La visera o marquesina sobre estructura rígida y bien anclada y nivelada La visera o marquesina sobre estructura rígida y bien anclada y nivelada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE010909 SBE010909LAU001	La visera o marquesina tiene tablero fijo y bien cuajado La visera o marquesina tiene tablero fijo y bien cuajado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE011001 SBE011001LAU001	Hay viseras sobre tajo junto a elementos colindantes 2 m +altos Hay viseras sobre tajo junto a elementos colindantes 2 m +altos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02A101 SBE02A101LAU001	Las tierras sobrantes son inertes y estables Las tierras sobrantes son inertes y estables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO OK
SBE02A102 SBE02A102LAU001	La capa de tierra vegetal se acopia fuera de pasos La capa de tierra vegetal se acopia fuera de pasos	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02A103 SBE02A103LAU001	Se eliminan tocones y raíces $\varnothing > 10$ cm Se eliminan tocones y raíces $\varnothing > 10$ cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02A104 SBE02A104LAU001	Se cortan a ras tocones fuera de explanación Se cortan a ras tocones fuera de explanación	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02A105 SBE02A105LAU001	Se rellenan y compactan oquedades de los tocones Se rellenan y compactan oquedades de los tocones	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02A106 SBE02A106LAU001	Se arranca y quema en 1 punto la vegetación no arbórea Se arranca y quema en 1 punto la vegetación no arbórea	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02A107 SBE02A107LAU001	Hay información y medios contra agresiones de especies vivas Hay información y medios contra agresiones de especies vivas	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02A108 SBE02A108LAU001	Se usan guantes y ropa de protección contra pinchazos Se usan guantes y ropa de protección contra pinchazos	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C102 SBE02C102LAU001	Se entiban taludes según pendiente y terreno: 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos) Se entiban taludes según pendiente y terreno: 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C103 SBE02C103LAU001	Se mantienen y compactan los caminos interiores Se mantienen y compactan los caminos interiores	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C104 SBE02C104LAU001	Hay barandilla en coronación de taludes. Fuera, cinturón seguridad Hay barandilla en coronación de taludes. Fuera, cinturón seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C105 SBE02C105LAU001	Hay señal con línea de yeso de distancia de seguridad a bordes (>2 m) Hay señal con línea de yeso de distancia de seguridad a bordes (>2 m)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C106 SBE02C106LAU001	Hay 2 accesos a excavaciones: para personas y máquinas Hay 2 accesos a excavaciones: para personas y máquinas	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C107 SBE02C107LAU001	El acopio de tierra de excavación para relleno posterior se sitúa al borde talud El acopio de tierra de excavación para relleno posterior se sitúa al borde talud	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C108 SBE02C108LAU001	Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubierta Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubierta	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C201 SBE02C201LAU001	Hay un plan de vaciados y excavaciones realizado por técnico competente Hay un plan de vaciados y excavaciones realizado por técnico competente	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C202 SBE02C202LAU001	Hay un estudio detallado del suelo Hay un estudio detallado del suelo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	 <i>Estudio terreno</i>	
SBE02C203 SBE02C203LAU001	Hay un estudio geotécnico del terreno y localización de instalaciones Hay un estudio geotécnico del terreno y localización de instalaciones	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	 <i>Estudio terreno</i>	
SBE02C204 SBE02C204LAU001	Hay entibación, ventilación, salida emergencia y sistema de achique Hay entibación, ventilación, salida emergencia y sistema de achique	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C205	Entibar taludes 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos)	



## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SBE02C205LAU001	Entibar taludes 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C206	<b>Se mantienen y compactan los caminos interiores</b>		
SBE02C206LAU001	Se mantienen y compactan los caminos interiores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C207	<b>La coronación de taludes es con barandilla. Fuera, cinturón seguridad</b>		
SBE02C207LAU001	La coronación de taludes es con barandilla. Fuera, cinturón seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C208	<b>Se señala con línea de yeso la distancia límite a bordes (&gt;2 m)</b>		
SBE02C208LAU001	Se señala con línea de yeso la distancia límite a bordes (>2 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C209	<b>El acopio de tierra de excavación para rrelleno posterior se sitúa al borde talud</b>		
SBE02C209LAU001	El acopio de tierra de excavación para rrelleno posterior se sitúa al borde talud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C210	<b>Hay 2 accesos a excavaciones: uno para personas y otro para máquinas</b>		
SBE02C210LAU001	Hay 2 accesos a excavaciones: uno para personas y otro para máquinas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C211	<b>Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubierta</b>		
SBE02C211LAU001	Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubierta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C301	<b>Zanjas, pozos y galerías según plan por técnico competente</b>		
SBE02C301LAU001	Zanjas, pozos y galerías según plan por técnico competente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C302	<b>Las zanjas, pozos o galerías se entiban según proyecto de técnico competente</b>		
SBE02C302LAU001	Las zanjas, pozos o galerías se entiban según proyecto de técnico competente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C303	<b>Si profundidad &gt; 1,30 m se entiban o crean bermas de 0,60 x 1,30 m</b>		
SBE02C303LAU001	Si profundidad > 1,30 m se entiban o crean bermas de 0,60 x 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C304	<b>La relación entre anchura y profundidad de la zanja o galería es la adecuada</b>		
SBE02C304LAU001	La relación entre anchura y profundidad de la zanja o galería es la adecuada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C305	<b>Antes de excavar se conduce el agua lejos del vaciado</b>		
SBE02C305LAU001	Antes de excavar se conduce el agua lejos del vaciado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C306	<b>Los bordes del vaciado son más altos que el terreno circundante</b>		
SBE02C306LAU001	Los bordes del vaciado son más altos que el terreno circundante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C307	<b>Hay escaleras a &lt; 10 m de personal si la profundidad &gt; 1,20 m</b>		
SBE02C307LAU001	Hay escaleras a < 10 m de personal si la profundidad > 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C308	<b>Hay escaleras para evacuación urgente y cajas con aire</b>		
SBE02C308LAU001	Hay escaleras para evacuación urgente y cajas con aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C309	<b>En pozos &gt;3 m, hay entablado resistente y escaleras con mesetas cada 4 m</b>		
SBE02C309LAU001	En pozos >3 m, hay entablado resistente y escaleras con mesetas cada 4 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C310	<b>La vía de salida está despejada, sin material extraído</b>		
SBE02C310LAU001	La vía de salida está despejada, sin material extraído	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SBE02C311	<b>Las pasarelas sobre zanjas tienen 0,60 m de ancho y barandilla</b>		
SBE02C311LAU001	Las pasarelas sobre zanjas tienen 0,60 m de ancho y barandilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Pasarela

SBE02C312 **Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 m**

SBE02C312LAU001 Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 m



Arqueta en solera

## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SBE25T001	La losa superior tiene huecos para trabajos de aplomado de guías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T002	El perfil para cuelgue de cargas lleva rótulo indicando carga máxima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T003	Hay cartel de prohibido el paso en puerta a plataforma y casetón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T004	No hay tomas de agua cerca del hueco del ascensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T005	Hay un cuadro eléctrico exclusivo para instalación de ascensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T006	Hay plataforma de montaje del cable de carracas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T007	La plataforma de trabajo tiene barandilla y sistema de cuñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T008	Hay cables de amarre pendientes de puntos fuertes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T009	No se arrojan escombros por el hueco del ascensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBE25T010	El nivel de iluminación en el tajo es de 200 lux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001101	No hay obstáculos en el recorrido de descarga de las máquinas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001201	Las máquinas y herramientas están limpias, en buen uso y tienen mantenimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001202	Los elementos móviles están protegidos con una carcasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001301	La zona de maniobra de las máquinas está marcada con balizas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001302	La cabina de la máquina está acondicionada térmicamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001401	Las máquinas y herramientas tienen aislamiento acústico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001402	Las máquinas y herramientas tienen pantallas para aislar ruido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001701	El transporte de maquinaria es con remolque de longitud adecuada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001702	Las rampas de acceso al transporte de maquinaria pueden soportar el peso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001801	La toma de corriente se hace mediante una manguera eléctrica antihumedad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001802	El suministro eléctrico está protegido con diferenciales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001803	Los interruptores están en el exterior y protegidos de agua y polvo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001804	Los cables eléctricos son aéreos o enterrados (señalizados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001805	Hay puesta a tierra de la carcasa y partes metálicas de las máquinas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM001901	Las máquinas se estacionan en lugar previsto y estable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G101	La grúa autopropulsada tiene al día el libro de mantenimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G102	La grúa tiene un remolque para las cargas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G201	Los tramos de la grúa torre ni se modifican ni tienen grietas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G202	El contrapeso de la grúa está completo, fijado y unido a pluma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G203	La corona de giro de la grúa tiene los tornillos de sujeción en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G204	El libro de registro de la grúa tiene la información prescrita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G205	La grúa dispone de indicador de carga y placa de fabricación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G206	La grúa tiene placas de distancia cada 10 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G207	La grúa con par > 1.500 kNm lleva indicador de carga, alcances, par y altura bajo gancho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G208	La grúa se arriestra cuando supera su altura autoestable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G209	La grúa arriestrada está enclavada y los motores desconectados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G210	Los cables de arriostamiento de grúa están amarrados a nudos a 2/3 altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G211	Los carriles de la grúa soportan la carga y trepidaciones ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SBM02G212	La grúa tiene escala fija y aros salvavidas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G213	La grúa está lejos de instalaciones eléctricas aéreas o tiene topes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G214	La grúa tiene carril espacio libre mínimo de paso 0,6x2,5 (h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G215	La distancia vertical mínima de la grúa a edificios es de 3 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G216	La grúa torre no cruza sus cables con plumas de otras grúas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G217	Si hay varias grúas, se montan a distinta altura sus plumas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G218	Las partes de la grúa que pueden chocar están a > 2 m, y en vertical > 3 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G219	Los railes de la grúa apoyan sobre cimentación de hormigón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G220	Los railes de la grúa tienen automatismos de fin de carrera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM02G221	Los railes de la grúa torre tienen puesta a tierra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM03H201	La hormigonera no tiene partes salientes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM03H202	La tolva de la hormigonera es de dimensiones adecuadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM03H203	La hormigonera tiene escalera de acceso a tolva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM03H204	La hormigonera tiene plataforma junto a tolva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13C101	Los puntales no tienen abolladuras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13C102	Los puntales transmiten la carga en la dirección correcta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E101	El encofrado está bien apoyado y colocado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E102	El encofrado resiste cargas previstas del hormigón y armaduras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E103	El encofrado arriostrado resiste golpes del cubilote sin caerse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E104	El encofrado tiene una plataforma de trabajo para vertido y vibrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E105	Los puntales telescópicos del encofrado apoyan sobre durmientes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E106	En encofrado de pilares y vigas, el personal está en plataformas con barandillas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E107	El encofrado está protegido con redes perimetrales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E108	La abertura superior de los encofrados verticales está tapada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBM13E109	El encofrado está libre de rebabas, astillas y clavos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBU14A001	Los fertilizantes y plaguicidas están en lugar señalizado y ventilado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBU14A002	Hay información contra agresiones de especies vivas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBU14A003	Hay botiquin con antídotos para combatir agresiones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBU14A004	Los caminos interiores están en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBU14A009	El acopio de tierra está separado del borde 2/3 altura del desnivel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE010501	Si hay polvo, el tajo se humedece o cubre con lona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010501LAU001	Si hay polvo, el tajo se humedece o cubre con lona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>




Salida camiones



## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SVE010502 SVE010502LAU001	<b>Si hay vibraciones, modificar horario de trabajo, ajustar máquina o aislar</b> Si hay vibraciones, modificar horario de trabajo, ajustar máquina o aislar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010503 SVE010503LAU001	<b>Si el tajo produce ruido, se trabaja en horas diurnas o se aísla con pantallas de otros tajos</b> Si el tajo produce ruido, se trabaja en horas diurnas o se aísla con pantallas de otros tajos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010504 SVE010504LAU001	<b>Si la temperatura &lt; 0º el personal usa ropa abrigo o calefactor</b> Si la temperatura < 0º el personal usa ropa abrigo o calefactor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010505 SVE010505LAU001	<b>Si la temperatura &gt; 35º el tajo se cubre con sombrero o se riega</b> Si la temperatura > 35º el tajo se cubre con sombrero o se riega	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010507 SVE010507LAU001	<b>Si la humedad &gt; 88 % o &lt; 20 %, se actúa como en temperatura &gt;35º o &lt; 0º</b> Si la humedad > 88 % o < 20 %, se actúa como en temperatura >35º o < 0º	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010510 SVE010510LAU001	<b>Si hay heladas, se interrumpe trabajo en que trabajador o máquina pueda deslizar</b> Si hay heladas, se interrumpe trabajo en que trabajador o máquina pueda deslizar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010511 SVE010511LAU001	<b>Si hay sobreesfuerzos, se facilitan medios para reducirlos</b> Si hay sobreesfuerzos, se facilitan medios para reducirlos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010701 SVE010701LAU001	<b>Los materiales se izan con maquinaria adecuada</b> Los materiales se izan con maquinaria adecuada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010702 SVE010702LAU001	<b>Tras izar materiales, los EPCs se vuelven a montar inmediatamente</b> Tras izar materiales, los EPCs se vuelven a montar inmediatamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010703 SVE010703LAU001	<b>Los materiales se izan por recorrido despejado</b> Los materiales se izan por recorrido despejado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010704 SVE010704LAU001	<b>El izado de grandes piezas se hace con plataformas y escaleras fijados a tierra</b> El izado de grandes piezas se hace con plataformas y escaleras fijados a tierra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010705 SVE010705LAU001	<b>Al izar materiales el operador maquinaria ve todo el recorrido</b> Al izar materiales el operador maquinaria ve todo el recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010706 SVE010706LAU001	<b>Los materiales se izan con éstos bien amarrados</b> Los materiales se izan con éstos bien amarrados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010708 SVE010708LAU001	<b>El izado de materiales con cubilote no se golpea ni termina en andamio</b> El izado de materiales con cubilote no se golpea ni termina en andamio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010709 SVE010709LAU001	<b>Los materiales se izan por paquetes con embalaje original</b> Los materiales se izan por paquetes con embalaje original	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010710 SVE010710LAU001	<b>Los materiales se izan con meteorología favorable</b> Los materiales se izan con meteorología favorable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010801 SVE010801LAU001	<b>Los equipos para colocar o montar grandes piezas se ven y oyen</b> Los equipos para colocar o montar grandes piezas se ven y oyen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010802 SVE010802LAU001	<b>Los materiales se mantienen estables durante colocación o montaje</b> Los materiales se mantienen estables durante colocación o montaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010803 SVE010803LAU001	<b>Los materiales se colocan después de quitar clavos y rebabas</b> Los materiales se colocan después de quitar clavos y rebabas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010804 SVE010804LAU001	<b>Los materiales pequeños se colocan guardados en recipientes</b> Los materiales pequeños se colocan guardados en recipientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE010901 SVE010901LAU001	<b>Hay redes de protección desde que comienza a elevarse el edificio</b> Hay redes de protección desde que comienza a elevarse el edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			
	<i>Redes horizontales</i>		
SVE010902 SVE010902LAU001	<b>Las redes se desplazan protegiendo el área de trabajo</b> Las redes se desplazan protegiendo el área de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SVE02A104 SVE02A104LAU001	Los árboles se trocean y llevan a vertedero; no se queman Los árboles se trocean y llevan a vertedero; no se queman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02A105 SVE02A105LAU001	Los árboles se talan amarrados con cuerdas y no hay nadie en zona caída Los árboles se talan amarrados con cuerdas y no hay nadie en zona caída	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02A106 SVE02A106LAU001	Los árboles talados se amarran al terreno hasta trocearlos Los árboles talados se amarran al terreno hasta trocearlos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02A107 SVE02A107LAU001	Ramas y hojas se queman en claro, sin viento, con vigilante y extintor Ramas y hojas se queman en claro, sin viento, con vigilante y extintor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02A108 SVE02A108LAU001	Enjambres localizados y trasladados por especialista Enjambres localizados y trasladados por especialista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C101 SVE02C101LAU001	Se inspeccionan tierras antes de iniciar explanación Se inspeccionan tierras antes de iniciar explanación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C102 SVE02C102LAU001	Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tarea Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tarea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C103 SVE02C103LAU001	Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en talud Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en talud	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C104 SVE02C104LAU001	Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientos Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C105 SVE02C105LAU001	El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquina El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C106 SVE02C106LAU001	Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en bisel Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en bisel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C107 SVE02C107LAU001	Hay testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimiento Hay testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C108 SVE02C108LAU001	No se trabaja al pie de taludes no estables No se trabaja al pie de taludes no estables	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C109 SVE02C109LAU001	El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarrado El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarrado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C110 SVE02C110LAU001	Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 m Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C201 SVE02C201LAU001	Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tarea Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tarea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C202 SVE02C202LAU001	Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en talud Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en talud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C203 SVE02C203LAU001	Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientos Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C204 SVE02C204LAU001	El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquina El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C205 SVE02C205LAU001	Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en bisel Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en bisel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C206 SVE02C206LAU001	Se instalan testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimiento Se instalan testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C208 SVE02C208LAU001	No se trabaja al pie de taludes no estables No se trabaja al pie de taludes no estables	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C209 SVE02C209LAU001	El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarrado El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarrado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C210 SVE02C210LAU001	Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 m Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C301 SVE02C301LAU001	Se inspecciona la entibación antes del inicio del trabajo Se inspecciona la entibación antes del inicio del trabajo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C302 SVE02C302LAU001	La entibación se retira por franjas cortas horizontales y desde abajo La entibación se retira por franjas cortas horizontales y desde abajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C303 SVE02C303LAU001	En terreno poco estable: retirar entibación, colocar pieza, entibar En terreno poco estable: retirar entibación, colocar pieza, entibar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO OK
SVE02C304 SVE02C304LAU001	<b>En vaciado no continuo hay entibación cuajada, codales o aros metálicos</b> En vaciado no continuo hay entibación cuajada, codales o aros metálicos	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C305 SVE02C305LAU001	<b>La entibación en galería es con armado progresivo, tablonos o chapas</b> La entibación en galería es con armado progresivo, tablonos o chapas	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C306 SVE02C306LAU001	<b>En pozos en terreno inconsistente se usa entibación perdida</b> En pozos en terreno inconsistente se usa entibación perdida	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C307 SVE02C307LAU001	<b>Se termina cada día la excavación iniciada</b> Se termina cada día la excavación iniciada	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C308 SVE02C308LAU001	<b>No se acumulan cargas cerca de boca de pozo</b> No se acumulan cargas cerca de boca de pozo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C309 SVE02C309LAU001	<b>No hay personal cerca de la boca del pozo</b> No hay personal cerca de la boca del pozo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C310 SVE02C310LAU001	<b>Se impide aproximación de máquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciado</b> Se impide aproximación de máquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C311 SVE02C311LAU001	<b>En profundidad &gt; 1,30 m, hay vigilancia exterior constante</b> En profundidad > 1,30 m, hay vigilancia exterior constante	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C317 SVE02C317LAU001	<b>Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% O2)</b> Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% O2)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C318 SVE02C318LAU001	<b>Con gas tóxico en interior del pozo se para el tajo</b> Con gas tóxico en interior del pozo se para el tajo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C319 SVE02C319LAU001	<b>No hay gas tóxico o + pesado que aire cerca de boca de pozo</b> No hay gas tóxico o + pesado que aire cerca de boca de pozo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C320 SVE02C320LAU001	<b>No hay motores sopletes o quemadores dentro de pozo</b> No hay motores sopletes o quemadores dentro de pozo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C321 SVE02C321LAU001	<b>Se ventila el pozo con extractor</b> Se ventila el pozo con extractor	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE02C322 SVE02C322LAU001	<b>No hay personal en el vaciado no afecto al tajo</b> No hay personal en el vaciado no afecto al tajo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O001 SVE03O001LAU001	<b>Los tubos de saneamiento se elevan con grúa y cables, o a mano según peso</b> Los tubos de saneamiento se elevan con grúa y cables, o a mano según peso	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O002 SVE03O002LAU001	<b>Los tubos de saneamiento están suspendidos de grúa hasta quedar nivelados</b> Los tubos de saneamiento están suspendidos de grúa hasta quedar nivelados	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O003 SVE03O003LAU001	<b>Los tubos de saneamiento se izan con cables con ganchos y seguro</b> Los tubos de saneamiento se izan con cables con ganchos y seguro	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O004 SVE03O004LAU001	<b>El personal de apoyo izado tubos está a distancia mayor que cables</b> El personal de apoyo izado tubos está a distancia mayor que cables	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O005 SVE03O005LAU001	<b>El personal conduce el tubo hasta sus apoyos sobre la estructura</b> El personal conduce el tubo hasta sus apoyos sobre la estructura	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O008 SVE03O008LAU001	<b>Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desniveles</b> Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desniveles	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O009 SVE03O009LAU001	<b>Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo</b> Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O101 SVE03O101LAU001	<b>Los tubos se elevan con grúa y cables, o a mano según peso</b> Los tubos se elevan con grúa y cables, o a mano según peso	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O102 SVE03O102LAU001	<b>Los tubos permanecen colgados de la grúa hasta nivelar</b> Los tubos permanecen colgados de la grúa hasta nivelar	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O103 SVE03O103LAU001	<b>Los tubos se izan con cables con ganchos y seguro</b> Los tubos se izan con cables con ganchos y seguro	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O104 SVE03O104LAU001	<b>Personal que guía los tubos está a distancia mayor que cables</b> Personal que guía los tubos está a distancia mayor que cables	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O105 SVE03O105LAU001	<b>Se guían los tubos con cables y pértigas desde plataforma con barandilla</b> Se guían los tubos con cables y pértigas desde plataforma con barandilla	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SVE03O108	<b>Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desniveles</b>	

## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SVE030108LAU001	Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desniveles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE030109	Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE030109LAU001	Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVE25T001	Antes de iniciar trabajo, la plataforma se carga al 140% a 30 cm de altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE25T002	Antes de tender plomos guías, los huecos de plantas tienen barandilla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE25T003	La plataforma de trabajo no tiene recortes ni sobrantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE25T004	No se arrojan objetos desde la plataforma de trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE25T005	La plataforma de trabajo está protegida con visera antiimpactos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE25T006	Los materiales se acopian fuera de lugares de paso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE25T007	Los materiales se descargan flejados y gobernados por cabos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE25T008	Los cercos de las puertas se instalan con cinturón amarrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVE25T009	Las puertas se cuelgan inmediatamente y se cierran o acuñan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001101	Las máquinas se transportan en medios autorizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001102	Las máquinas se transportan ancladas a su transporte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001103	Personal en su puesto y c/recursos durante carga de máquinas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001104	Camión y máquinas apoyados establemente y con avisadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001105	Carga de máquinas con grúa dirigida con eslingas o cables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001106	Las máquinas se sitúan sobre suelo resistente o c/basamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001107	Las máquinas se montan según instrucciones fabricante y de día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001201	Máquinas y herramientas se usan para el fin previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001202	Operador inspecciona máquinas y herramientas antes de arrancar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001203	Sólo maneja máquinas y herramientas personal capacitado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001204	No hay personal detrás de las máquinas o hay vigilante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001205	El personal trabaja erguido y de cara a la máquina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001206	El operador conoce la posición del personal. Se hace simulación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001301	Hay protecciones adicionales si máquina se mueve en pendiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001302	El operador de la máquina conoce obstáculos y límites altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001303	Se sube a la máquina por peldaños y asideros previstos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001304	Se sube a la máquina de cara a ella y con ambas manos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001305	La máquina se abandona con motor apagado y marcha metida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001306	Cambio de herra/equipo en llano, s/presión en circuitos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001307	Freno activado para carga y descarga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001401	Si hay máquinas que producen mucho ruido, se opera con ellas a hora distinta a la de los demás trabajadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001402	Personal de máquinas y herramientas usa EPIs contra ruido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001501	Operador de máquinas no bebe alcohol antes y durante trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001502	Operador de máquinas no toma medicamentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001503	Operador de máquinas no hace carreras ni bromas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001504	Operador de máquinas atento al trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001505	Operador de máquinas atento al que le guía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SVM001506	Operador de máquinas no cede los mandos a otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001507	Operador de máquinas enciende faros si está oscuro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001601	Mantenimiento de máquinas en llano y ruedas bloqueadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001602	El mantenimiento de máquinas se hace con el brazo, cuchara, pala o cuchilla apoyadas en el suelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001603	Mantenimiento de máquinas con red o batería desconectada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001604	Mantenimiento de máquinas sin personal bajo ruedas o brazo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001605	Mantenimiento de máquinas sin colocar metal sobre batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001606	Mantenimiento de máquinas no mechero o cerillas para ver motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001607	Mantenimiento de máquinas: se sabe usar extintores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001701	El remolque de transporte de maquinaria se estaciona en llano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001702	La maquinaria se transporta con la pala o cuchara bajada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001703	Se desmonta la cuchara si no cabe en el transporte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001704	Transporte de maquinaria con ruedas ancladas a plataforma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001801	El mantenimiento de máquinas o herramientas se hace con desconexión de corriente mediante interruptor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001901	El operador no abandona la máquina con motor en marcha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001902	Las máquinas se estacionan en rampa frenadas y calzadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001903	Las máquinas se estacionan cerradas y seguras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM001904	Las máquinas se estacionan estables y sin energía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G101	La grúa está en lugar plano y resistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G102	La grúa está con gatos estabilizadores apoyados antes de la maniobra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G103	La grúa iza cargas < máxima admitida por el fabricante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G104	La grúa tiene gancho con pestillo de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G105	La grúa se usa sólo para izar, no para arrastrar la carga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G106	La carga de la grúa está libre de vientos o sujecciones para su izado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G107	La maniobra de la grúa está guiada por un especialista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G108	El gruista tiene la carga siempre a la vista o le dirige un señalista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G109	El área de maniobra de la grúa está despejada de personal en radio de 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G110	El área de maniobra de la grúa en vía urbana se valla y señaliza para vehículos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G112	La grúa tiene la carga enganchada y guiada por 2 puntos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G202	La grúa torre tiene libro de mantenimiento al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G203	La grúa torre se revisa cada 6 meses como mínimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G204	La grúa torre se inspecciona según el plan previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G205	La grúa está asentada en terreno firme o cimiento hormigón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G206	La grúa es estable considerando las fuerzas actuantes sobre ella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G207	El personal de la grúa tiene EPIs anticaidas sujetos a la estructura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G208	El operador de la grúa torre ve las plumas de otras grúas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM02G209	Los dispositivos de seguridad de la grúa están activos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM03H201	La escalera de acceso a la tolva se usa con vehículo parado y con seguros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM03H202	El personal no se sube a la cuba de la hormigonera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Controles ordenados por código

LauraLita Sistema de gestión QMASS: Los textos son © Soft  
Manuel Silvela 15, 5º  
28010-MADRID (MADRID)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO	OK
SVM03H203	Se toman precauciones con la canaleta de la hormigonera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13C101	El apoyo del puntal soporta bien la presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13C102	Hay suficientes puntales en función de la carga a soportar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13C103	Los puntales están trabados contra sus oponentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13C104	Cada puntal trabaja para la carga y la longitud de certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13E101	El encofrado se monta en el suelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13E102	Se trabaja a un solo lado del encofrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13E103	No se realizan trabajos encima del encofrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13E104	Encofrado desplazamientos sobre pasarelas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13E105	Encofrado desplazamientos a caballo sobre vigas con cinturón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13E106	Se usa cinturón para andar sobre la estructura del encofrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVM13E107	Encofrado herramienta manual en caja o cinturón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>